

Утверждаю:
Руководитель межведомственной
рабочей группы



Инченков В.С./
(Ф.И.О)

20 21 г.

**АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ
ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ
МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

№ 7 от "25" 09 2021 г.

Больше-Алдаркинский филиал государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа №2 «Образовательный центр» имени Героя Российской Федерации Немцова Павла Николаевича с. Борское муниципального района Борский Самарской области

(полное юридическое наименование объекта)

446681, Самарская область, муниципальный район Борский, село Большое-Алдаркино, улица Молодежная, дом 22; 8(84667) 2-51-33; факс 2-12-85; E-mail: school2_bor@samara.edu.ru;

Жабина Любовь Михайловна – директор

(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта с.Большое-Алдаркино муниципального района Борский Самарской области

2. Ведомственная принадлежность министерство образования и науки Самарской области

3. Вид деятельности образование

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта — государственная

(федеральная, областная, муниципальная, частная)

5. Объем предоставляемых услуг 55/192

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта отдельно стоящее 2-х этажное здание, базовый материал несущих конструкций кирпич; материал лестниц бетон,

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов 1 (один) основной; 3 (три) эвакуационных

8. Год постройки 1973 год

9. Год последней реконструкции _____ год

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	131		
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	нет		
Наличие переходов на пути следования от остановки	нет		
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	есть		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	более 1,5 см-есть более 4 см-нет	съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	нет	пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	нет	поручни на пандусах	нет

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлены нормативы <*>	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

1. Территория, прилегающая к объекту (при наличии)

1.1. Вход на территорию (при наличии ограждения)

	Ширина прохода, калитки	≥ 1,2 м	1,0	К, О	реконструкция	
	Информация об объекте	наличие	отсутствует	К, О, С, Г	установка	

1.2. Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)

	Указатели направления движения	наличие	отсутствует	К, Г	установка	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	≥ 2,0 м	отсутствует	К	реконструкция	
	Ширина пешеходного пути с учетом	≥ 1,2 м	отсутствует	К	реконструкция	

	встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	не менее 2,0 x 1,8 м	-	-	-	
	Тактильная полоса перед съездом	> 0,8 м		С		не требуется
	Тактильная полоса перед лестницей	> 0,8 м		С		не требуется
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	> 0,8 м		С		не требуется
	Ширина тактильной полосы	0,5 - 0,6 м		С		не требуется
	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	< 0,025 м		К, С, О		не требуется
	Высота бордюров по краям пешеходных путей	> 0,05 м	отсутствует	К, С, О	установка	
	Места отдыха <***>	наличие	отсутствует	К, О	установка	
1.3. Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)- отсутствует						
	Расстояние до входа в здание	≤ 50 м		К, О		не требуется
	Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными	> 5% (не менее 1 места)		К		не требуется

	знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) на высоте не менее 1,5 м					
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м		К		не требуется

1.4. Открытая лестница

	Ширина лестничных маршей	$\geq 1,35$ м		О, С		не требуется
	Марш лестницы между площадками	3 - 12 ступеней		О, С		не требуется
	Единообразная геометрия ступеней	наличие		О, С		не требуется
	Высота подступенка	0,12 - 0,15 м		О, С		не требуется
	Ширина проступей	0,35 - 0,4 м		О, С		не требуется
	Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверх и вниз шириной 0,3 - 0,5 м	$\geq 0,8 - 0,9$ м		С		не требуется
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		не требуется
	Поручни с двух сторон:	наличие		О, С		не требуется
	расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м		О, С		не требуется не требуется
	высота поручней	0,9 м		О		не требуется

	нетравмирующе завершение поручней	наличие		О		не требуется
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		О, С		не требуется
1.5. Пандус на рельефе						
	Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м		К		не требуется
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$		К		не требуется
	Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		не требуется
	расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м		К, О		не требуется
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К		не требуется
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О		не требуется
	нетравмирующе завершение поручней	наличие		К, О		не требуется
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		К, О		не требуется
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:	наличие		К		не требуется
	в верхнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		не требуется
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		не требуется
	промежуточная площадка на повороте пути движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м				не требуется
	в нижнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		не требуется
	Колесоотбойник и высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на	наличие		К, О		не требуется

	горизонтальных площадках					
2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)						
2.1. Крыльцо или входная площадка						
	Высота площадки	м	0,7 м			
	Габариты площадки без пандуса (ширина x глубина)	≥ 1,4 x 2 м или 1,5 x 1,85 м	4,0 мx3,0м	О, С		
	Габариты площадки с пандусом (ширина x глубина)	≥ 2,2 x 2,2 м	отсутствует	К	установка	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие	отсутствует	К, О, С	установка	
	Навес	наличие	имеется	К, О		
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	имеется	К, О, С		
	Информация об объекте	наличие	имеется	Г	установка	
	Система вызова помощи	наличие	отсутствует	К	установка	
2.2. Лестница наружная						
	Нескользящее покрытие	наличие	отсутствует	О, С	установка	
	Расстояние до кромки ступени перед маршем вверху и внизу тактильной полосы	0,6 м	отсутствует	С	создание	
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3 - 0,5 м	отсутствует	С	установка	
	Контрастная маркировка крайних	наличие	отсутствует	С	установка	

	ступеней					
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствует	О, С	установка	
	Поручни с двух сторон:	наличие	отсутствует	О, С	установка	
	высота поручней	0,9 м	отсутствует	О, С	создание	
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	отсутствует	О, С	создание	
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	отсутствует	О, С	установка	
	Разделительные поручни при ширине марша ≥ 4 м <*>	наличие	отсутствует	О, С	установка	

2.3. Пандус наружный

	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	отсутствует	К	установка	
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	отсутствует	К	установка	
	Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м	отсутствует	К	установка	
	Поручни с двух сторон:	наличие	отсутствует	К, О	установка	
	расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	отсутствует	К, О	установка	
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	отсутствует	К	установка	
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	отсутствует	О	установка	
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	отсутствует	К, О	установка	
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	отсутствует	К, О	установка	
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:		отсутствует		установка	
	в верхнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	отсутствует	К	установка	
	промежуточная площадка при	$\geq 1,5$ м	отсутствует	К	установка	

	прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)					
	промежуточная площадка на повороте пути движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	отсутствует	К	установка	
	в нижнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	отсутствует	К	установка	
	Колесоотбойник и по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	наличие	К, О	установка	
	Нескользящее покрытие	наличие	отсутствует	К, О	установка	
	Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие		К		не требуется
	Звуковой маяк у входа <*>	наличие	отсутствует	С	установка	
	Световой маяк у входа <*>	наличие	отсутствует	Г	установка	

2.4. Тамбур

	Габариты (глубина x ширина)	$\geq 2,3 \times 1,5$ м, при реконструкции - (1,5 - 1,8) x 2 м	1,2x2,5	К	реконструкция	
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	наличие (Р)	К, О		
	Ширина дверного проема	$\geq 1,2$ м, при реконструкции - $\geq 0,9$ м	1,0	К, О	реконструкция	
	Высота порога наружного, внутреннего	каждого элемента - < 0,014 м, общая высота - $\leq 0,028$ м	0,05	К	реконструкция	
	Контрастная маркировка	наличие	отсутствует	С	установка	

	прозрачных дверных полотен					
3. Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги)						
3.1. Лестница на уровень 1-го этажа						
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие		С		не требуется
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		не требуется
	Поручни с двух сторон:	наличие		О, С		не требуется
	на высоте	0,9 м		О, С		не требуется
	нетравмирующи е завершения поручней	наличие		О, С		не требуется
	завершающие горизонтальные части поручней	≥ 0,3 м		О, С		не требуется
3.2. Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа						
	Ширина марша	≥ 1,0 м		К		не требуется
	Угол уклона	≤ 5°		К		не требуется
	Разворотные площадки внизу, вверху	≥ 1,5 x 1,5 м		К		не требуется
	Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		не требуется
	расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м		К, О		не требуется
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К		не требуется
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О		не требуется
	нетравмирующи е завершения поручней	наличие		К		не требуется
	завершающие горизонтальные части поручней	≥ 0,3 м		К, О		не требуется
	Колесоотбойник и по	наличие		К		не требуется

	продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м					
	Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	наличие		К		не требуется
	Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):					не требуется
	стационарный	наличие		К		не требуется
	мобильный	наличие		К		не требуется
3.3. Коридоры/холлы						
	Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	2,73м	К		
	Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	2,73x2,73м	К		
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты (ширина)	$\geq 1,0$ м		К, О		Не требуется
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	отсутствует	К, Г	установка	
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	отсутствует	К, Г	установка	
	Речевые информаторы и маяки <*>	наличие	отсутствует	С	установка	
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации <*>	наличие	отсутствует	Г	установка	
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы <*>	наличие	отсутствует	Г	установка	
	Тактильная схема	наличие	отсутствует	С	установка	
	Место отдыха и ожидания (не реже чем через	наличие	отсутствует	К, О, С, Г	создание	

	25 м):					
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О): глубина зоны сидения - не менее 1,2 м	≥ 1 на этаж	отсутствует	О	создание	
	для колясочников: глубина - 1,5 м, ширина - 0,9 м	≥ 1 на этаж	отсутствует	К	создание	
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	$\geq 0,1$ м	отсутствует	С	установка	
	Рифленая и (или) контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями (ширина)	0,6 м	отсутствует	С	установка	
	Опорные устройства	наличие	отсутствует	О, С	установка	
	Контрастная маркировка дверных проемов <*>	наличие	отсутствует	С	установка	

3.4. Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)

	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		не требуется
	Контрастная маркировка	наличие		С		не требуется
	Поручни с двух сторон на лестнице:	наличие		О		не требуется
	на высоте	0,9 м		О		не требуется
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		К		не требуется
	завершающие горизонтальные части поручней	наличие		О		не требуется

3.5. Пандус внутренний на этаже

	Ширина марша	$\geq 1,0$ м		К		не
--	--------------	--------------	--	---	--	----

						требуется
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$		К		не требуется
	Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		не требуется
	Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		не требуется
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К		не требуется
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О		не требуется
	Колесоотбойник и по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К		не требуется

3.6. Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)

	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина 0,3 м)	0,6 м	отсутствует	С	установка	
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3 - 0,5 м	отсутствует	С	установка	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	отсутствует	С	установка	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствует	О, С	установка	
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	отсутствует	О, С	реконструкция	
	на высоте	0,9 м	отсутствует	О, С	реконструкция	
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	отсутствует	О, С	установка	
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	отсутствует	О, С	установка	

	вверху, внизу					
	Цифровые контрастные обозначения этажа	наличие	отсутствует	С	установка	
	Указатели номера этажа на поручне тактильные <*>	наличие	отсутствует	С	установка	
	Лестница N ____ (вкладка при наличии других лестниц)					
3.7. Лифт пассажирский						
	Кабина:					не требуется
	габариты (глубина x ширина)	при новом строительстве - $\geq 1,5 \times 1,7$ м, для действующих объектов - $\geq 1,1 \times 1,4$ м		К		не требуется
	ширина дверного проема	при новом строительстве - $\geq 0,95$ м, для действующих объектов - $\geq 0,8$ м		К		не требуется
	Зеркало <*>	наличие		К		не требуется
	Поручни <*>	наличие		О		не требуется
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта <*>	наличие		Г, С		не требуется
	Знак доступности	наличие		К		не требуется
	Цифровые контрастные обозначения этажа напротив	наличие		С		не требуется

	лифта					
	Тактильная маркировка цифр на кнопках управления лифтом	наличие		С		не требуется
4. Зона оказания услуги (в зависимости от сферы деятельности)						
4.1. Обслуживание через окно/прилавок						
	Высота рабочей поверхности	0,8 - 1,1 м		К		не требуется
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	$\geq 1,2$ м		К		не требуется
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков						
4.2. Обслуживание в кабинете N 1,2,3,4,5,6,7,8, групповой №1						
	Ширина проема двери	$\geq 0,9$ м	1,05	К		
	Высота порога	отсутствует	наличие	К, О	реконструкция	
	Информация тактильная	наличие	отсутствие	С	установка	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	отсутствие	К, О, С, Г	установка	
	размещение на высоте <*>	$\leq 1,8$ м	отсутствие	К	создание	
	высота прописных букв <*>	$\geq 0,025$ м	отсутствие	С	создание	
	Габариты зоны сидения (глубина)	$\geq 1,2$ м	отсутствие	О	создание	
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	отсутствие	К	создание	
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7 - 0,8 м	отсутствие	К, О	установка	
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов						
4.3. Обслуживание с перемещением в кабинет N _____						
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	$\geq 1,2$ м		К		не требуется
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и прочее)	0,8 - 1,1 м		К		не требуется
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов						

4.4. Кабина индивидуального обслуживания N ____ (примерочная, переговорная, кабина телефона)						
	Ширина x глубина	1,5 x 1,5 м		К		не требуется
	Место для сидения <*>	наличие		О		не требуется
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) <*>	наличие		О		не требуется
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин						
4.5. Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и прочее вместимостью более 50 мест)- отсутствует						
	Доля мест для колясочников	$\geq 2\%$		К		не предусмотрено проектом
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2$ м		К		не предусмотрено проектом
	Доля мест для лиц с нарушением слуха	≥ 2		Г		не предусмотрено проектом
Вкладка при необходимости описания нескольких залов						
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие		К		не предусмотрено проектом
5. Санитарно-бытовые помещения						
5.1. Санузел для посетителей						
	Санузел	наличие	имеется	Г		
5.2. Санузел для инвалидов						
	Санузел	наличие	отсутствует	К, О, С	создание	
	Знак доступности помещения	наличие	отсутствует	К	установка	
	Тактильная маркировка санузла	наличие	отсутствует	С	установка	
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	0,75 м	К, О	реконструкция	
	Направление открывания дверей	наружное	наружное	К	установка	
	Кабины для инвалидов:		отсутствует		установка	

	количество кабин	> 1 шт.	отсутствует	К, О	установка	
	ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	отсутствует	К, О	установка	
	габариты (минимальная глубина)	$\geq 1,8$ м	отсутствует	К, О, С	установка	
	габариты (минимальная ширина)	$\geq 1,65$ м	отсутствует	К, О, С	установка	
	Унитаз:		отсутствует		установка	
	опорные поручни	наличие	отсутствует	К, О	установка	
	откидные поручни <*>	наличие	отсутствует	К	установка	
	зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75 \times 1,2$ м	отсутствует	К	создание	
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	отсутствует	О	установка	
	Раковина:		отсутствует		установка	
	высота раковины	0,75 - 0,85 м	отсутствует	К, О	отсутствует	
	опорный поручень	наличие	отсутствует	О	установка	
	водопроводный кран с рычажной рукояткой	наличие	отсутствует	К, О	установка	
	водопроводный кран с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа <*>	наличие	отсутствует	К, О	установка	
	зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85$ м	отсутствует	К	создание	
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	отсутствует	О	установка	
	Зеркало поворотное	наличие	отсутствует	К, О	установка	
	Писсуар на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или	отсутствует	К	установка	

		вертикаль ной формы				
	Душевые:					не требуется
	габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	$\geq 0,9 \times 1,5$ м		К, О		не требуется
	размеры сиденья душевой кабины (глубина х длина)	$\geq 0,48 \times$ $0,85$ м		К, О		не требуется
	опорный поручень	наличие		К, О		не требуется
	Система тревожной сигнализации	наличие		К, О, С		не требуется
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых						
6. Средства информации и телекоммуникации на объекте						
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	отсутствует	К, О, Г, С	установка	
	Надписи:	наличие	отсутствует	К, О, Г, С	установка	
	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $<$ $= 4,5$ м	отсутствует	К, О, Г, С	установка	
	высота прописных букв	$> = 0,075$ м	отсутствует	К, О, Г, С	установка	
	освещенность	наличие	отсутствует	К, О, Г, С	установка	
	Указатели, пиктограммы:	наличие	отсутствует	К, О, Г, С	установка	
	размещение на высоте	1,3 - 1,4 м	отсутствует	К, О, Г, С	установка	
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	отсутствует	К, О, Г, С	установка	
	освещенность	наличие	отсутствует	К, О, Г, С	установка	
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленными с использованием	наличие	отсутствует	С	установка	

	шрифта Брайля:					
	высота размещения	1,3 - 1,4 м	отсутствует	С	установка	
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	отсутствует	С	установка	
	на кнопках управления лифта	наличие		С		не требуется
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	отсутствует	С	установка	
	Текстофоны (текстовые телефоны), текстовые средства связи, в том числе с "бегущей строкой", факсимильные аппараты	наличие (не менее 1 шт.)	отсутствует	Г	установка	
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	наличие (не менее 1 шт.)	отсутствует	С, Г	установка	
	Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	отсутствует	К	установка	
	Речевые информаторы и маяки	наличие	отсутствует	С	установка	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м	наличие	отсутствует	С	установка	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	отсутствует	Г, С	установка	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные	наличие	отсутствует	К, С, О, Г	установка	

	системы					
	Индукционная система:	наличие	отсутствует	Г	установка	
	стационарная	наличие	отсутствует	Г	установка	
	переносная	наличие	отсутствует	Г	установка	

7. Выводы

- 1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ:** Для обеспечения полной доступности необходимо проведение дополнительных работ по обустройству тротуара, расширению входа на территорию, оборудование входа на территорию информацией для МГН
- 2. ВХОДНАЯ ГРУППА:** Для обеспечения полной доступности необходимо проведение дополнительных работ и установка соответствующего оборудования и технических средств.
- 3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ:** Для обеспечения доступности всех категорий инвалидов необходимо проведение дополнительных работ и установка соответствующего оборудования. Установить поручни на лестнице с двух сторон на высоте 0,9 м с горизонтальными не травмирующими окончаниями. Выполнить маркировку крайних ступеней, Выполнить ремонт лестничного марша. Установить места отдыха с подлокотниками и спинкой (часть мест). Установить ограждение выступов в зону движения (на высоте от 0,7 до 2,2 м).
- 4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ:** необходимо обустроить место обслуживания, удобное для инвалидов на кресле-коляске: стол с высотой столешницы 0,85 м и возможностью подъезда под рабочую поверхность для кресла-коляски. Установить тактильные таблички у дверей кабинетов со стороны ручки на высоте 1,4-1,5 м.
- 5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ.** Для обеспечения доступности всех категорий инвалидов необходимо проведение дополнительных работ и установка соответствующего оборудования, реконструкция дверного проема нормам, создание зоны для кресла коляски рядом с раковиной и унитазом, монтаж крючков для костылей
- 6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ.** Объект временно не соответствует требованиям доступности инвалидов. Для обеспечения полной доступности необходимо проведение дополнительных работ и установка соответствующего оборудования и технических средств

Приложения: 1. _____
 2. _____
 3. _____

Ведущий специалист
 по опеке и попечительству
 муниципального района Борский
 _____ Попова Т.А.



_____ 2021г.

Директор ГБОУ СОШ №2
 «ОЦ» с.Борское
 _____ Жабина Л.М.
 М.П.



_____ 2021г.