

Утверждаю
Руководитель межведомственной рабочей группы



Инченков В.С.
Ф.И.О.

« 25 » 01 20 21г.

**АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ
ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
№ 9 « 25 » 01 2021**

структурное подразделение государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы №2 «Образовательный центр» имени Героя Российской Федерации Немцова Павла Николаевича с. Борское муниципального района Борский Самарской области – ДЮСШ с. Борское;

(полное юридическое наименование объекта)

446660, Самарская область, муниципальный район Борский, село Борское, улица Первомайская, дом 50; 8(84667) 2-51-33; факс 2-12-85; E-mail: school2_bor@samara.edu.ru; Жабина Любовь Михайловна – директор

(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта с. Борское муниципального района Борский Самарской области

2. Ведомственная принадлежность министерство образования и науки Самарской области, министерство имущественных отношений Самарской области

3. Вид деятельности дополнительное образование детей и взрослых
(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта – муниципальная
(федеральная, областная, муниципальная, частная)

5. Объем предоставляемых услуг 160/77
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта встроенное помещение на первом этаже, базовый материал несущих конструкций кирпич,
(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов 1 (один) основной; 2 (два) эвакуационных

8. Год постройки 1917год

9. Год последней реконструкции _____

Описание маршрута следования к объекту

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	240		
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	Автобус, №2, Октябрьская		
Наличие переходов на пути следования от остановки	нет		
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	нет		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	более 4 см - <u>есть</u>	съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	нет	пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	нет	поручни на пандусах	нет

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив <*>	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1. Территория, прилегающая к объекту (при наличии)						
1.1. Вход на территорию (при наличии ограждения)						
	Ширина прохода, калитки	≥ 1,2 м	0,98м 0,8м	К, О,С,Г	реконструкция	
	Информация об объекте	наличие	имеется	К, О, С, Г	установка	
1.2. Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						
	Указатели направления движения	наличие	отсутствует	К, Г	установка	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	≥ 2,0 м	4м	К	установка	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного	≥ 1,2 м		К		не требуется

	движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	не менее 2,0 x 1,8 м				
	Тактильная полоса перед съездом	> 0,8 м		С		не требуется
	Тактильная полоса перед лестницей	> 0,8 м		С		не требуется
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	> 0,8 м		С		не требуется
	Ширина тактильной полосы	0,5 - 0,6 м		С		не требуется
	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	< 0,025 м		К, С, О		не требуется
	Высота бордюров по краям пешеходных путей	> 0,05 м	отсутствует	К, С, О	установка	
	Места отдыха <*>	наличие		К, О		не требуется
1.3. Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)- отсутствует						
	Расстояние до входа в здание	≤ 50 м		К, О	создание	
	Количество машино-мест для	> 5% (не менее 1	отсутствует	К	создание	

	инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) на высоте не менее 1,5 м	места)				
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	отсутствует	К	создание	
1.4. Открытая лестница						
	Ширина лестничных маршей	$\geq 1,35$ м		О, С		не требуется
	Марш лестницы между площадками	3-12 ступеней		О, С		не требуется
	Единообразная геометрия ступеней	наличие		О, С		не требуется
	Высота подступенка	0,12 - 0,15 м		О, С		не требуется
	Ширина проступей	0,35 - 0,4 м		О, С		не требуется
	Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверху и внизу шириной 0,3 - 0,5 м	$\geq 0,8 - 0,9$ м		С		не требуется
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не	наличие		О, С		не требуется

	менее 0,02 м					
	Поручни с двух сторон:	наличие		О, С		не требуется
	расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м		О, С		не требуется
	высота поручней	0,9 м		О		не требуется
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		О		не требуется
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		О		не требуется
1.5. Пандус на рельефе						
	Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м		К		не требуется
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$		К		не требуется
	Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		не требуется
	расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м		К, О		не требуется
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м		О		не требуется
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О		не требуется
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		К, О		не требуется
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		К, О		не требуется
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:	наличие		К		не требуется
	в верхнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		не требуется
	промежуточная площадка при прямом пути движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		не требуется

	(при высоте пандуса более 0,8 м)					
	промежуточная площадка на повороте пути движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м				не требуется
	в нижнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		не требуется
	Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие		К, О		не требуется

2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)

2.1. Крыльцо или входная площадка

	Высота площадки	м	0,01м			
	Габариты площадки без пандуса (ширина x глубина)	$\geq 1,4 \times 2$ м или $1,5 \times 1,85$ м	1,8x1,8м	О, С		
	Габариты площадки с пандусом (ширина x глубина)	$\geq 2,2 \times 2,2$ м		К		не требуется
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие		К, О, С		не требуется
	Навес	наличие	имеется	К, О		
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	имеется	К, О, С		
	Информация	наличие	отсутствует	Г	установка	

	об объекте					
	Система вызова помощи	наличие	отсутствует	К	установка	
2.2. Лестница наружная - (отсутствует в проекте)						
	Несколько покрытие	наличие		О, С		не требуется
	Расстояние до кромки ступени перед маршем вверх и вниз тактильной полосы	0,6 м		С		не требуется
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3 - 0,5 м		С		не требуется
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие		С		не требуется
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		не требуется
	Поручни с двух сторон:	наличие		О, С		не требуется
	высота поручней	0,9 м		О, С		не требуется
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		О, С		Не требуется
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		О, С		не требуется
	Разделительные поручни при ширине марша $> = 4$ м <*>	наличие		О, С		не требуется
2.3. Пандус наружный						
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м		К		не требуется
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$		К		не

						требуется
	Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м		К		не требуется
	Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		не требуется
	расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м		К, О		не требуется
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К		не требуется
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О		не требуется
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		К, О		не требуется
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		К, О		Не требуется
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:					не требуется
	в верхнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		не требуется
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5$ м		К		не требуется
	промежуточная площадка на повороте пути движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		не требуется
	в нижнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		не требуется
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К, О		не требуется

	Несколько покрытие	наличие		К, О		не требуется
	Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие		К		не требуется
	Звуковой маяк у входа <*>	наличие	отсутствует	С	установка	
	Световой маяк у входа <*>	наличие	отсутствует	Г	установка	

2.4. Тамбур – (не предусмотрен проектом)

	Габариты (глубина х ширина)	$\geq 2,3 \times 1,5$ м При реконструкции (1,5 - 1,8) х 2 м		К		не требуется
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие		К,О		не требуется
	Ширина дверного проема	$\geq 1,2$ м, при реконструкции $\geq 0,9$ м		К,О		не требуется
	Высота порога наружного, внутреннего	<u>Каждого элемента</u> < 0,014 м, общая высота $\leq 0,028$ м		К		
	Контрастная маркировка прозрачных дверных полотен	наличие	отсутствует	С		не требуется

3. Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

3.1. Лестница на уровень 1-го этажа – (отсутствует в проекте)

	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие		С		не требуется
	Бортики по боковым краям	наличие		О, С		не требуется

	ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м					
	Поручни с двух сторон:	наличие		О, С		не требуется
	на высоте	0,9 м		О, С		не требуется
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		О, С		не требуется
	завершающие горизонтальные части поручней	≥ 0,3 м		О, С		не требуется
3.2. Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа						
	Ширина марша	≥ 1,0 м		К		не требуется
	Угол уклона	≤ 5°		К		не требуется
	Разворотные площадки внизу,верху	≥ 1,5 x 1,5 м		К		Не требуется
	Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		не требуется
	расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м		К, О		Не требуется
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К		не требуется
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О		не требуется
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		К		не требуется
	завершающие горизонтальные части поручней	≥ 0,3 м		К, О		не требуется
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К		не требуется
	Пандус переносной	наличие		К		не требуется

	(при отсутствии стационарного)					
	Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):					не требуется
	стационарный	наличие		К		не требуется
	мобильный	наличие		К		не требуется
3.3. Коридоры/холлы						
	Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	1,23м	К		
	Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	1,95x1,95м	К		
	Контрольно- пропускные устройства и турникеты (ширина)	$\geq 1,0$ м		К, О		не требуется
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	отсутствует	К, Г	установка	
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	отсутствует	К, Г	установка	
	Речевые информаторы и маяки <*>	наличие	отсутствует	С	установка	
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации <*>	наличие	отсутствует	Г	установка	
	Аудиовизуаль ные информацион но- справочные системы <*>	наличие	отсутствует	Г	установка	
	Тактильная схема	наличие	отсутствует	С	установка	
	Место отдыха и ожидания (не реже чем через 25 м):	наличие		К, О, С, Г		не требуется

	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О): глубина зоны сидения - не менее 1,2 м	≥ 1 на этаж		О		не требуется
	для колясочников: глубина - 1,5 м, ширина - 0,9 м	≥ 1 на этаж		К		не требуется
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	отсутствует	С	установка	
	Рифленая и (или) контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями (ширина)	0,6 м	отсутствует	С	установка	
	Опорные устройства	наличие	отсутствует	О, С	установка	
	Контрастная маркировка дверных проемов <*>	наличие	отсутствует	С	установка	
3.4. Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах) (отсутствует в проекте)						
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		не требуется
	Контрастная маркировка	наличие		С		не требуется
	Поручни с двух сторон на лестнице:	наличие		О		не требуется
	на высоте	0,9 м		О		не требуется
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		К		не требуется
	завершающие	наличие		О		не

	горизонтальные части поручней					требуется
3.5. Пандус внутренний на этаже – (отсутствует)						
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м		К		не требуется
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$		К		Не требуется
	Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		не требуется
	Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		не требуется
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К		Не требуется
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О		не требуется
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К		не требуется
3.6. Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)- (не предусмотрено проектом)						
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина 0,3 м)	0,6 м		С		не требуется
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3 - 0,5 м		С		не требуется
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие		С		не требуется
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		не требуется
	Поручни непрерывные	наличие		О, С		не требуется

	с двух сторон:					
	на высоте	0,9 м		О, С		не требуется
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		О, С		Не требуется
	завершающие горизонтальные части поручней сверху, внизу	≥0,3 м		О, С		не требуется
	Цифровые контрастные обозначения этажа	наличие		С		не требуется
	Указатели номера этажа на поручне тактильные <***>	наличие		С		не требуется
	Лестница N ____ (вкладка при наличии других лестниц)					не требуется
3.7. Лифт пассажирский- (не предусмотрен проектом)						
	Кабина:					не требуется
	габариты (глубина x ширина)	при новом строительстве - ≥1,5 x 1,7 м, для действующих объектов - ≥ 1,1 x 1,4 м		К		не требуется
	ширина дверного проема	при новом строительстве - ≥ 0,95 м, для действующих объектов - ≥0,8 м		К		не требуется
	Зеркало <***>	наличие		К		не требуется
	Поручни <***>	наличие		О		не требуется
	Световая и звуковая информация в кабине о	наличие		Г, С		не требуется

	движении лифта <*>					
	Знак доступности	наличие		К		не требуется
	Цифровые контрастные обозначения этажа напротив лифта	наличие		С		не требуется
	Тактильная маркировка цифр на кнопках управления лифтом	наличие		С		не требуется
4. Зона оказания услуги (в зависимости от сферы деятельности)						
4.1. Обслуживание через окно/прилавок						
	Высота рабочей поверхности	0,8 - 1,1 м		К		не требуется
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	≥1,2 м		К		не требуется
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков						
4.2. Обслуживание в кабинете - (кабинет методиста)						
	Ширина проема двери	≥ 0,9 м	0,8м	К	реконструкция	
	Высота порога	отсутствие	отсутствует	К, О		
	Информация тактильная	наличие	отсутствует	С	установка	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	отсутствует	К, О, С, Г	установка	
	размещение на высоте <*>	≤1,8 м	отсутствует	К	установка	
	высота прописных букв <*>	≥0,025 м	отсутствует	С	установка	
	Габариты зоны сидения (глубина)	≥1,2 м	отсутствует	О	установка	
	Зона для кресла-коляски	≥1,5 x 1,5 м	отсутствует	К	установка	
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7 - 0,8 м	отсутствует	К, О	установка	
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов						
4.3. Обслуживание с перемещением в кабинет N _____						

	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	$\geq 1,2$ м		К		не требуется
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и прочее)	0,8 - 1,1 м		К		не требуется
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов						
4.4. Кабина индивидуального обслуживания N ____ (примерочная, переговорная, кабина телефона)						
	Ширина x глубина	1,5 x 1,5 м		К		не требуется
	Место для сидения <*>	наличие		О		не требуется
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) <*>	наличие		О		не требуется
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин						
4.5. Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и прочее вместимостью более 50 мест)- отсутствует						
	Доля мест для колясочников	$\geq 2\%$		К		не требуется
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2$ м		К		не требуется
	Доля мест для лиц с нарушением слуха	≥ 2		Г		не требуется
Вкладка при необходимости описания нескольких залов						
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие		К		не требуется
5. Санитарно-бытовые помещения						
5.1. Санузел для посетителей						
	Санузел	наличие	имеется	Г,У		
5.2. Санузел для инвалидов						
	Санузел	наличие	отсутствует	К, О, С	создание	

	Знак доступности помещения	наличие	отсутствует	К	установка	
	Тактильная маркировка санузла	наличие	отсутствует	С	установка	
	Ширина дверного проема	≥ 0,9 м	0,78	К, О	реконструкция	
	Направление открывания дверей	наружное	наружное	К		
	Кабины для инвалидов:		отсутствует		создание	
	количество кабин	> 1 шт.	отсутствует	К, О	установка	
	ширина дверного проема	≥ 0,9 м	0,78	К, О	установка	
	габариты (минимальная глубина)	≥ 1,8 м	1,34	К, О, С	установка	
	габариты (минимальная ширина)	≥ 1,65 м	1,83	К, О, С	установка	
	Унитаз:		отсутствует		установка	
	опорные поручни	наличие	отсутствует	К, О	установка	
	откидные поручни <***>	наличие	отсутствует	К	установка	
	зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	≥ 0,75 1,2 м	отсутствует	К	создание	
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	отсутствует	О	установка	
	Раковина:					
	высота раковины	0,75 - 0,85 м	0,81м	К, О		
	опорный поручень	наличие	отсутствует	О	установка	
	водопроводный кран с рычажной рукояткой	наличие	отсутствует	К, О	установка	
	водопроводный кран с автоматически	наличие	отсутствует	К, О	установка	

	М и сенсорным кранами бесконтактно о типа <*>					
	зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85 \text{ м}$	отсутствует	К	создание	
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	отсутствует	О	установка	
	Зеркало поворотное	наличие	отсутствует	К, О	установка	
	Писсуар на высоте от пола	$\leq 0,4 \text{ м}$ или вертикальной формы	отсутствует	К	установка	
	Душевые:		есть			
	габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	$\geq 0,9 \times 1,5 \text{ м}$	2,3x1,85	К, О		не требуется
	размеры сиденья душевой кабины (глубина x длина)	$\geq 0,48 \times 0,85 \text{ м}$	отсутствует	К, О	установка	
	опорный поручень	наличие	отсутствует	К, О	установка	
	Система тревожной сигнализации	наличие	отсутствует	К, О, С	установка	
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых						
6. Средства информации и телекоммуникации на объекте						
	Визуальные средства информации о предоставлении и услуги	наличие	отсутствует	К, О, Г, С	установка	
	Надписи:	наличие	отсутствует	К, О, Г, С	установка	
	размещение на высоте	$\geq 1,5 \text{ м}$ и $< 4,5 \text{ м}$	отсутствует	К, О, Г, С	создание	
	высота прописных букв	$\geq 0,075 \text{ м}$	отсутствует	К, О, Г, С	создание	

	освещенность	наличие	отсутствует	К, О, Г, С	создание	
	Указатели, пиктограммы:	наличие	отсутствует	К, О, Г, С	установка	
	размещение на высоте	1,3 - 1,4 м	отсутствует	К, О, Г, С	установка	
	высота прописных букв	≥0,075 м	отсутствует	К, О, Г, С	создание	
	освещенность	наличие	отсутствует	К, О, Г, С	создание	
	Тактильные средства информации о предоставлении и услуги с цифрами, буквами, изготовленны ми с использование м шрифта Брайля:	наличие	отсутствует	С	установка	
	высота размещения	1,3 - 1,4 м	отсутствует	С	установка	
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	отсутствует	С	установка	
	на кнопках управления лифта	наличие		С		не требуется
	на кабинах санитарно- бытовых помещений	наличие	отсутствует	С	установка	
	Текстофоны (текстовые телефоны), текстовые средства связи, в том числе с "бегущей строкой", факсимильные аппараты	наличие (не менее 1 шт.)	отсутствует	Г	установка	
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	наличие (не менее 1 шт.)	отсутствует	С, Г	установка	
	Таксофон с автоматически	наличие	отсутствует	К	установка	

	м перемещением аппарата по высоте (АВ)					
	Речевые информаторы и маяки	наличие	отсутствует	С	установка	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м	наличие	отсутствует	С	установка	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	отсутствует	Г, С	установка	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	отсутствует	К, С, О, Г	установка	
	Индукционная система:	наличие	отсутствует	Г	установка	
	стационарная	наличие	отсутствует	Г	установка	
	переносная	наличие	отсутствует	Г	установка	

7. Выводы

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ. Объект соответствует требованиям доступно условно. Для обеспечения полной доступности необходимо проведение дополнительных работ и установка соответствующего оборудования:

- требуется оборудование входа на территорию информационными стендами и табличками об объекте. Устройство тротуаров и занижение перепадов высот; устройство тактильной плитки; оборудование указателями на путях движения.

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги) Объект соответствует требованиям доступности частично избирательно (У,Г,О) категориям инвалидов. Для обеспечения полной доступности необходимо проведение дополнительных работ и установка соответствующего оборудования и технических средств.

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги). Объект соответствует требованиям доступности частично избирательно (У, Г,О) категориям инвалидов. Для обеспечения полной доступности необходимо проведение дополнительных работ и установка соответствующего оборудования.

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от сферы деятельности). Объект соответствует требованиям доступности частично избирательно категориям инвалидов

(Г,О,У). Для обеспечения доступности всех категорий инвалидов необходимо проведение дополнительных работ и установка соответствующего оборудования.

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ. Объект соответствует требованиям доступности частично избирательно (Г, У) категориям инвалидов, ВНД (К,О,С) Для обеспечения полной доступности необходимо проведение дополнительных работ и установка соответствующего оборудования.

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ. Объект временно не соответствует требованиям доступности инвалидов. Для обеспечения полной доступности необходимо проведение дополнительных работ и установка соответствующего оборудования и технических средств.

Приложения:

1. _____
2. _____
3. _____

Ведущий специалист по опеке и
попечительству муниципального района
Борский



Т.А. Попова

2021г

Представители организации,
расположенной на объекте:

директор ГБОУ СОШ №2 «ОЦ»
с. Борское



Л.М. Жабина

« 25 »

2021г