

Утверждаю:

Руководитель межведомственной
рабочей группы

/Инченков В.С./

Подпись (Ф.И.О)

« 25 » 01 20 21 г



**АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ
ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ
МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

№ 5 от "25" 01 2021 г.

структурное подразделение Новоборского филиала государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы №2 «Образовательный центр» имени Героя Российской Федерации Немцова Павла Николаевича с. Борское муниципального района Борский Самарской области – Детский сад п. Новоборский

(полное юридическое наименование объекта)

446666, Самарская область, муниципальный район Борский, поселок Новоборский, улица Строителей, дом 7Б; 8(84667) 2-51-33; факс 2-12-85; E-mail: school2_bor@samara.edu.ru; Жабина Любовь Михайловна – директор

(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта п.Новоборский муниципального района Борский Самарской области

2. Ведомственная принадлежность министерство образования и науки Самарской области

3. Вид деятельности образование

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта – муниципальная
(федеральная, областная, муниципальная, частная)

5. Объем предоставляемых услуг 36/36
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта отдельно стоящее 1 этажное здание, базовый материал несущих конструкций щитовой каркасно-засыпной;
(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж;
базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов 2 (два) основных; 3 эвакуационных

8. Год постройки 1960 год

9. Год последней реконструкции _____ год

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	320		
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	Автобус, №1,2, Центральная		
Наличие переходов на пути следования от остановки	нет		
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	есть		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	более 1,5 см- есть более 4 см- есть	съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	нет	пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	нет	поручни на пандусах	нет

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив <*>	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

1. Территория, прилегающая к объекту (при наличии)

1.1. Вход на территорию (при наличии ограждения)

	Ширина прохода, калитки	≥ 1,2 м	1,0	К, О	реконструкция	
	Информация об объекте	наличие	отсутствует	К, О, С, Г	установка	

1.2. Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)

	Указатели направления движения	наличие	отсутствует	К, Г	установка	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	≥ 2,0 м	отсутствует	К	реконструкция	

	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	$\geq 1,2$ м не менее 2,0 x 1,8 м	отсутствует -	К -	реконструкция -	
	Тактильная полоса перед съездом	$> 0,8$ м		С		не требуется
	Тактильная полоса перед лестницей	$> 0,8$ м		С		не требуется
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	$> 0,8$ м		С		не требуется
	Ширина тактильной полосы	0,5 - 0,6 м		С		не требуется
	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	$< 0,025$ м		К, С, О		не требуется
	Высота бордюров по краям пешеходных путей	$> 0,05$ м		К, С, О		не требуется
	Места отдыха <*>	наличие		К, О		не требуется
1.3. Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии) - отсутствует						
	Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	отсутствует	К, О		не требуется

	Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) на высоте не менее 1,5 м	> 5% (не менее 1 места)	отсутствует	К		не требуется
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	отсутствует	К		не требуется

1.4. Открытая лестница

	Ширина лестничных маршей	$\geq 1,35$ м		О, С		не требуется
	Марш лестницы между площадками	3 - 12 ступеней		О, С		не требуется
	Единообразная геометрия ступеней	наличие		О, С		не требуется
	Высота подступенка	0,12 - 0,15 м		О, С		не требуется
	Ширина проступей	0,35 - 0,4 м		О, С		не требуется
	Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверх и вниз шириной 0,3 - 0,5 м	$\geq 0,8 - 0,9$ м		С		не требуется
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		не требуется
	Поручни с двух сторон:	наличие		О, С		не требуется

	расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м		О, С		не требуется не требуется
	высота поручней	0,9 м		О		не требуется
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		О		не требуется
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		О, С		не требуется

1.5. Пандус на рельефе

	Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м		К		не требуется
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$		К		не требуется
	Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		не требуется
	расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м		К, О		не требуется
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К		не требуется
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О		не требуется
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		К, О		не требуется
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		К, О		не требуется
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:	наличие		К		
	в верхнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		не требуется
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		не требуется
	промежуточная площадка на повороте пути движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м				
	в нижнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		не требуется

	Колесоотбойник и высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие		К, О		не требуется
2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)						
2.1. Крыльцо или входная площадка						
	Высота площадки	м	0.38			
	Габариты площадки без пандуса (ширина x глубина)	≥ 1,4 x 2 м или 1,5 x 1,85 м	2.75x1,55	О, С		
	Габариты площадки с пандусом (ширина x глубина)	≥ 2,2 x 2,2 м	нет	К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие	50см	К, О, С		
	Навес	наличие	имеется	К, О		
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	имеется	К, О, С		
	Информация об объекте	наличие	имеется	Г	установка	
	Система вызова помощи	наличие	отсутствует	К	установка	
2.2. Лестница наружная						
	Несколько покрытие	наличие	отсутствует	О, С	установка	
	Расстояние до кромки ступени перед маршем вверх и вниз тактильной полосы	0,6 м	отсутствует	С	создание	

	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3 - 0,5 м	отсутствует	С	установка	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	отсутствует	С	установка	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствует	О, С	установка	
	Поручни с двух сторон:	наличие	отсутствует	О, С	установка	
	высота поручней	0,9 м	отсутствует	О, С	создание	
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	отсутствует	О, С	создание	
	завершающие горизонтальные части поручней	≥ 0,3 м	отсутствует	О, С	установка	
	Разделительные поручни при ширине марша ≥ 4 м <*>	наличие	отсутствует	О, С	установка	

2.3. Пандус наружный

	Ширина марша	≥ 1,0 м		К		не требуется
	Угол уклона	≤ 5°		К		не требуется
	Высота подъема одного марша (максимальная)	≤ 0,8 м		К		не требуется
	Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		не требуется
	расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м		К, О		не требуется
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К		не требуется
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О		не требуется
	нетравмирующие	наличие		К, О		не

	е завершения поручней					требуется
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		К, О		не требуется
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:					не требуется
	в верхнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		не требуется
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5$ м		К		не требуется
	промежуточная площадка на повороте пути движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		не требуется
	в нижнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		не требуется
	Колесоотбойник и по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К, О		не требуется
	Нескользящее покрытие	наличие		К, О		не требуется
	Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие		К		не требуется
	Звуковой маяк у входа <*>	наличие	отсутствует	С	установка	
	Световой маяк у входа <*>	наличие	отсутствует	Г	установка	
2.4. Тамбур						
	Габариты (глубина x ширина)	$\geq 2,3 \times 1,5$ м, при реконструкции - (1,5 - 1,8) x 2 м	3.5 x 1.75м	К		

	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Наличие (Р)	К, О		
	Ширина дверного проема	$\geq 1,2$ м, при реконструкции - $\geq 0,9$ м	1,13	К, О	реконструкция	
	Высота порога наружного, внутреннего	каждого элемента - $< 0,014$ м, общая высота - $\leq 0,028$ м	0,055	К		
	Контрастная маркировка прозрачных дверных полотен	наличие	отсутствует	С	установка	

3. Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

3.1. Лестница на уровень 1-го этажа

	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие		С		не требуется
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		не требуется
	Поручни с двух сторон:	наличие		О, С		не требуется
	на высоте	0,9 м		О, С		не требуется
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		О, С		не требуется
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		О, С		не требуется

3.2. Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа

	Ширина марша	$\geq 1,0$ м		К		не требуется
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$		К		не требуется
	Разворотные площадки внизу, вверху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		не требуется
	Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		не требуется
	расстояние между	0,9 - 1,0 м		К, О		не требуется

	поручнями					
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К		не требуется
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О		не требуется
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		К		не требуется
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		К, О		не требуется
	Колесоотбойник и по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К		не требуется
	Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	наличие		К		не требуется
	Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):					не требуется
	стационарный	наличие		К		не требуется
	мобильный	наличие		К		не требуется

3.3. Коридоры/холлы

	Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	1,5м	К		
	Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	1,5 x 1,5 м	К		
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты (ширина)	$\geq 1,0$ м		К, О		не требуется
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	отсутствует	К, Г	установка	
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	отсутствует	К, Г	установка	
	Речевые информаторы и маяки <*>	наличие	отсутствует	С	установка	
	Экраны, текстовые табло	наличие	отсутствует	Г	установка	

	для дублирования звуковой информации <*>		ет			
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы <*>	наличие	отсутствует	Г	установка	
	Тактильная схема	наличие	отсутствует	С	установка	
	Место отдыха и ожидания (не реже чем через 25 м):	наличие	отсутствует	К, О, С, Г	создание	
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О): глубина зоны сидения - не менее 1,2 м	≥ 1 на этаж	отсутствует	О	создание	
	для колясочников: глубина - 1,5 м, ширина - 0,9 м	≥ 1 на этаж	отсутствует	К	создание	
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	≥ 0,1 м	отсутствует	С	установка	
	Рифленая и (или) контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями (ширина)	0,6 м	отсутствует	С	установка	
	Опорные устройства	наличие	отсутствует	О, С	установка	
	Контрастная маркировка дверных проемов <*>	наличие	отсутствует	С	установка	
3.4. Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)						
	Бортики по боковым краям ступеней, не	наличие		О, С		не требуется

	примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м					
	Контрастная маркировка	наличие		С		не требуется
	Поручни с двух сторон на лестнице:	наличие		О		не требуется
	на высоте	0,9 м		О		не требуется
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		К		не требуется
	завершающие горизонтальные части поручней	наличие		О		не требуется

3.5. Пандус внутренний на этаже

	Ширина марша	$\geq 1,0$ м		К		не требуется
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$		К		не требуется
	Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		не требуется
	Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		не требуется
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К		не требуется
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О		не требуется
	Колесоотбойник и по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К		не требуется

3.6. Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)

	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и внизу (ширина 0,3 м)	0,6 м		С		не требуется
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3 - 0,5 м		С		не требуется
	Контрастная маркировка крайних	наличие		С		не требуется

	ступеней					
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		не требуется
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие		О, С		не требуется
	на высоте	0,9 м		О, С		не требуется
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		О, С		не требуется
	завершающие горизонтальные части поручней сверху, внизу	$\geq 0,3$ м		О, С		не требуется
	Цифровые контрастные обозначения этажа	наличие		С		не требуется
	Указатели номера этажа на поручне тактильные <*>	наличие		С		не требуется
	Лестница N ____ (вкладка при наличии других лестниц)					не требуется
3.7. Лифт пассажирский						
	Кабина:					не требуется
	габариты (глубина x ширина)	при новом строительстве - $\geq 1,5$ x 1,7 м, для действующих объектов - $\geq 1,1$ x 1,4 м		К		не требуется
	ширина дверного проема	при новом строительстве - $\geq 0,95$ м, для действующих объектов - $\geq 0,8$ м		К		не требуется
	Зеркало <*>	наличие		К		не требуется

	Поручни <*>	наличие		О		не требуется
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта <*>	наличие		Г, С		не требуется
	Знак доступности	наличие		К		не требуется
	Цифровые контрастные обозначения этажа напротив лифта	наличие		С		не требуется
	Тактильная маркировка цифр на кнопках управления лифтом	наличие		С		не требуется

4. Зона оказания услуги (в зависимости от сферы деятельности)

4.1. Обслуживание через окно/прилавок

	Высота рабочей поверхности	0,8 - 1,1 м		К		не требуется
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	$\geq 1,2$ м		К		не требуется

Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков

4.2. Обслуживание в групповой N 1, групповой №2

	Ширина проема двери	$\geq 0,9$ м	0,8м.	К	реконструкция	
	Высота порога	отсутствие	0.003	К, О		
	Информация тактильная	наличие	отсутствует	С	установка	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	отсутствует	К, О, С, Г	установка	
	размещение на высоте <*>	$\leq 1,8$ м	отсутствует	К	создание	
	высота прописных букв <*>	$\geq 0,025$ м	отсутствует	С	создание	
	Габариты зоны сидения (глубина)	$\geq 1,2$ м	отсутствует	О	создание	
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	отсутствует	К	создание	
	Стол с высотой	0,7 - 0,8 м	отсутствует	К, О	создание	

	рабочей поверхности		ет			
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов						
4.3. Обслуживание с перемещением в кабинет N _____						
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	$\geq 1,2$ м		К		не требуется
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и прочее)	0,8 - 1,1 м		К		не требуется
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов						
4.4. Кабина индивидуального обслуживания N _____ (примерочная, переговорная, cabina телефона)						
	Ширина x глубина	1,5 x 1,5 м		К		не требуется
	Место для сидения <*>	наличие		О		не требуется
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) <*>	наличие		О		не требуется
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин						
4.5. Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и прочее вместимостью более 50 мест)						
	Доля мест для колясочников	$\geq 2\%$		К		не предусмотрено проектом
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2$ м		К		не предусмотрено проектом
	Доля мест для лиц с нарушением слуха	≥ 2		Г		не предусмотрено проектом
Вкладка при необходимости описания нескольких залов						
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие		К		не предусмотрено проектом
5. Санитарно-бытовые помещения						

5.1. Санузел для посетителей						
	Санузел	наличие	имеется	Г		
5.2. Санузел для инвалидов						
	Санузел	наличие	отсутствует	К, О, С	создание	
	Знак доступности помещения	наличие	отсутствует	К	установка	
	Тактильная маркировка санузла	наличие	отсутствует	С	установка	
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	0,77	К, О	реконструкция	
	Направление открывания дверей	наружное	наружное	К		
	Кабины для инвалидов:		отсутствует		установка	
	количество кабин	> 1 шт.	отсутствует	К, О	установка	
	ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	отсутствует	К, О	установка	
	габариты (минимальная глубина)	$\geq 1,8$ м	отсутствует	К, О, С	установка	
	габариты (минимальная ширина)	$\geq 1,65$ м	отсутствует	К, О, С	установка	
	Унитаз:				установка	
	опорные поручни	наличие	отсутствует	К, О	установка	
	откидные поручни <*>	наличие нет	отсутствует	К	установка	
	зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75 \times 1,2$ м	отсутствует	К	установка	
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	отсутствует	О	установка	
	Раковина:				установка	
	высота раковины	0,75 - 0,85 м	0,50 x 0,60	К, О	установка	

	опорный поручень	наличие	отсутствует	О	установка	
	водопроводный кран с рычажной рукояткой	наличие	отсутствует	К, О	установка	
	водопроводный кран с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа <*>	наличие	отсутствует	К, О	установка	
	зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85 \text{ м}$	отсутствует	К	создание	
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	отсутствует	О	установка	
	Зеркало поворотное	наличие	отсутствует	К, О	установка	
	Писсуар на высоте от пола	$\leq 0,4 \text{ м}$ или вертикальной формы	отсутствует	К	установка	
	Душевые:	отсутствует			установка	
	габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	$\geq 0,9 \times 1,5 \text{ м}$	отсутствует	К, О	установка	
	размеры сиденья душевой кабины (глубина x длина)	$\geq 0,48 \times 0,85 \text{ м}$	отсутствует	К, О	установка	
	опорный поручень	наличие	отсутствует	К, О	установка	
	Система тревожной сигнализации	наличие	отсутствует	К, О, С	установка	
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых						
6. Средства информации и телекоммуникации на объекте						
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	отсутствует	К, О, Г, С	установка	

	Надписи:	наличие	отсутству ет	К, О, Г, С	установка	
	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м		К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$> = 0,075$ м		К, О, Г, С		
	освещенность	наличие		К, О, Г, С		
	Указатели, пиктограммы:	наличие	отсутству ет	К, О, Г, С	установка	
	размещение на высоте	1,3 - 1,4 м		К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м		К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	отсутству ет	К, О, Г, С	установка	
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля:	наличие	отсутству ет	С	установка	
	высота размещения	1,3 - 1,4 м	отсутству ет	С	установка	
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	отсутству ет	С	установка	
	на кнопках управления лифта	наличие	отсутству ет	С		не требуется
	на кабинах санитарно- бытовых помещений	наличие	отсутству ет	С	установка	
	Текстофоны (текстовые телефоны), текстовые средства связи, в том числе с "бегущей строкой", факсимильные аппараты	наличие (не менее 1 шт.)	отсутству ет	Г	установка	
	Телефоны с усилителем звука и	наличие (не менее 1 шт.)	отсутству ет	С, Г	установка	

	увеличенными тактильными клавишами					
	Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	отсутствует	К		не требуется
	Речевые информаторы и маяки	наличие	отсутствует	С		не требуется
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м	наличие	отсутствует	С	установка	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	отсутствует	Г, С	установка	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	отсутствует	К, С, О, Г	установка	
	Индукционная система:	наличие	отсутствует	Г	установка	
	стационарная	наличие	отсутствует	Г		
	переносная	наличие	отсутствует	Г		

7. Выводы

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ. Объект соответствует требованиям доступности частично всем категориям инвалидов. Для обеспечения полной доступности необходимо проведение дополнительных работ и установка соответствующего оборудования.
2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги) Объект соответствует требованиям доступности частично всем категориям инвалидов. Для обеспечения полной доступности необходимо проведение дополнительных работ и установка соответствующего оборудования и технических средств.
2. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги). Объект полностью соответствует требованиям доступности избирательным категориям инвалидов. Для обеспечения доступности всех категорий инвалидов необходимо проведение дополнительных работ и установка соответствующего оборудования.
3. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от сферы деятельности). Объект полностью соответствует требованиям доступности избирательным категориям инвалидов. Для обеспечения доступности всех категорий инвалидов необходимо проведение дополнительных работ и установка соответствующего оборудования.
4. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ. Объект полностью соответствует требованиям доступности избирательным категориям инвалидов. Для обеспечения доступности всех

категорий инвалидов необходимо проведение дополнительных работ и установка соответствующего оборудования.

5. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ. Объект временно не соответствует требованиям доступности инвалидов. Для обеспечения полной доступности необходимо проведение дополнительных работ и установка соответствующего оборудования и технических средств

- Приложения: 1. _____
2. _____
3. _____

Ведущий специалист
по опеке и попечительству
муниципального района Борский
_____ Попова Т.А.
подпись
« 25 » _____ 2021г.



Директор ГБОУ СОШ №2
«ОЦ» с.Борское
Жабина Л.М.
_____ М.П.
подпись
« 25 » _____ 2021г.

